

















高機能消防指令システム及び
消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事
設計図

図番	名称	図番	名称	図番	名称	図番	名称
A-1	指令系システム構成図1	B-05-1	七尾鹿島消防署所 無線系配線系統図	B-14-3	能登島中継所 配線系統図	C-06-2	羽咋基地局 機器配置図2
A-2	指令系システム構成図2	B-06-1	七尾消防署灘浦分遣所 無線系機器配置図1	B-15-1	南大吞中継所 機器配置図1	C-06-3	羽咋基地局 配線系統図
A-3	無線系システム構成図1	B-06-2	七尾消防署灘浦分遣所 無線系機器配置図2	B-15-2	南大吞中継所 機器配置図2	C-07-1	草木基地局 機器配置図1
A-4	無線系システム構成図2	B-06-3	七尾消防署灘浦分遣所 無線系配線系統図	B-15-3	南大吞中継所 配線系統図	C-07-2	草木基地局 機器配置図2
		B-07-1	中能登消防署 無線系R階機器配置図			C-07-3	草木基地局 配線系統図
B-01-1	七尾鹿島消防本部 5階機器配置図	B-07-2	中能登消防署 無線系1階機器配置図	C-01-1	羽咋消防本部 R階機器配置図		
B-01-2	七尾鹿島消防本部 5階機器配置図 凡例	B-07-3	中能登消防署 無線系配線系統図	C-01-2	羽咋消防本部 3階機器配置図	D-01-1	七尾鹿島消防本部 5階建築改修箇所
B-01-3	七尾鹿島消防本部 ネットワークラック機器実装図5階通信機械室	B-08-1	和倉消防署 指令系機器配置図	C-01-3	羽咋消防本部 2階機器配置図	D-01-2	七尾鹿島消防本部 5階建築改修①詳細
B-01-4	七尾鹿島消防本部 ネットワークラック機器実装図2～5階	B-08-2	和倉消防署 指令系配線系統図	C-01-4	羽咋消防本部 1階機器配置図	D-01-3	七尾鹿島消防本部 5階建築改修②詳細
B-01-5	七尾鹿島消防本部車両・支援・多目的表示盤 参考図	B-09-1	七尾消防署灘浦分遣所 指令系機器配置図	C-01-5	羽咋消防本部 配線系統図1	D-01-4	七尾鹿島消防本部 5階建築改修③詳細
B-01-6	七尾鹿島消防本部 幹線電源系統図	B-09-2	七尾消防署灘浦分遣所 指令系配線系統図	C-01-6	羽咋消防本部 配線系統図2	D-01-5	七尾鹿島消防本部 5階建築改修④詳細
B-01-7	七尾鹿島消防本部 電源系配線系統図	B-10-1	和倉消防署能登島分遣所 指令系機器配置図	C-01-7	羽咋消防署 指令系機器配置図	D-01-6	七尾鹿島消防本部 4階建築改修箇所
B-01-8	七尾鹿島消防本部 通信系配線系統図	B-10-2	和倉消防署能登島分遣所 指令系配線系統図	C-01-8	羽咋消防署 指令系配線系統図	D-01-7	七尾鹿島消防本部 4階建築改修詳細
B-01-9	七尾鹿島消防本部 映像系配線系統図	B-11-1	和倉消防署中島分遣所 指令系1階機器配置図	C-02-1	羽咋消防署所 無線系配線系統図	D-02-1	羽咋消防本部 通信指令室建築改修
B-01-10	七尾鹿島消防本部 光接続図	B-11-2	和倉消防署中島分遣所 指令系2階機器配置図	C-03-1	宝達志水消防署 無線系機器配置図	D-03-1	七尾鹿島消防本部 5階空調設備設置図
B-01-11	七尾鹿島消防本部 R階機器配置図	B-11-3	和倉消防署中島分遣所 指令系配線系統図	C-03-2	宝達志水消防署 指令系機器配置図	D-03-2	七尾鹿島消防本部 5階空調設備冷媒管配線図
B-01-12	七尾鹿島消防本部 無線系配線系統図	B-12-1	中能登消防署 指令系1階機器配置図	C-03-3	宝達志水消防署 指令系配線系統図	D-04-1	七尾鹿島消防本部 発電機設置参考図
B-01-13	七尾鹿島消防本部 4階機器配置図	B-12-2	中能登消防署 指令系2階機器配置図	C-04-1	志賀消防署 無線系機器配置図1	D-04-2	七尾鹿島消防本部 燃料送出ポンプ 参考図
B-01-14	七尾鹿島消防本部 3階機器配置図	B-12-3	中能登消防署 指令系配線系統図	C-04-2	志賀消防署 無線系機器配置図2		
B-01-15	七尾鹿島消防本部 2階機器配置図	B-13-1	城山中継所 鋼管柱設置図	C-04-3	志賀消防署 指令系機器配置図		
B-01-16	七尾鹿島消防本部 1階機器配置図	B-13-2	城山中継所 2階機器配置図	C-04-4	志賀消防署 指令系配線系統図		
B-01-17	七尾鹿島消防本部 訓練棟機器配置図	B-13-3	城山中継所 1階機器配置図	C-05-1	志賀消防署富来分署 無線系機器配置図1		
B-01-18	七尾鹿島消防本部・七尾消防署 指令系配線系統図	B-13-4	城山中継所 配線系統図	C-05-2	志賀消防署富来分署 無線系機器配置図2		
B-02-1	和倉消防署 無線系機器配置図	B-13-5	城山中継所 鋼管柱 参考図	C-05-3	志賀消防署富来分署 指令系機器配置図		
B-03-1	和倉消防署能登島分遣所 無線系機器配置図	B-14-1	能登島中継所 機器配置図1	C-05-4	志賀消防署富来分署 指令系配線系統図		
B-04-1	和倉消防署中島分遣所 無線系機器配置図	B-14-2	能登島中継所 機器配置図2	C-06-1	羽咋基地局 機器配置図1		









版	年月日	設定番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称			設計		年月日	
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図		年月日	
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
													指令系システム構成図1	N,S		図番	A-1		





※署所用UPSは無線系・指令系供用とする

版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										無線系システム構成図 1	N.S		図番	A-3		



※署所用UPSは無線系・指令系供用とする

版	年月日	設定番号	変更事項	承認	発注者	七尾市					名称	高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				設計	版	年月日	
																検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺					承認		年月日	
										無線系システム構成図2	N,S					図番	A-4		

【 指令系設備 】

記号	装置・機器名称	区分	数量	記号	装置・機器名称	区分	数量	記号	装置・機器名称	区分	数量
①	指令台1	更新	1式	㉑	多目的情報表示盤	更新	2式	㉔	通信配線盤(MDF)	改修	1式
②	指令台2	更新	1式	㉒	指令制御装置	更新	1式	㉕	電話交換機(主装置)	改修	1式
③	指令台3	更新	1式	㉓	非常用指令設備	更新	1式	㉖	直流電源装置(指令系)	改修	1式
④	情報収集表示盤1	更新	1台	㉔	システムラック#1(指令系)	更新	1式	㉗	放送アンプ	更新	1式
⑤	情報収集表示盤2	更新	1台	㉕	システムラック#2(指令系)	更新	1式	㉘	高速電源避雷器	流用	1台
⑥	多目的情報表示盤	更新	1式	㉖	システムラック#3(指令系)	更新	1式	㉙	動画像受信装置	更新	1台
⑦	支援情報表示盤	更新	1式	㉗	システムラック#4(指令系)	更新	1式	㉚	高所カメラモニター	更新	1式
⑧	車両運用表示盤	更新	1式	㉘	システムラック#5(回線系)	更新	1式	㉛	監視カメラモニター	更新	1式
⑨	無線統制台	改修	1台	㉙	システムラック#6(イントラ系)	改修	1式	㉜	ネットワーク装置	更新	1式
⑩	指揮台	更新	1式	㉚	システムラック#7(付帯設備)	更新	1式	㉝	防災無線制御装置（七尾市）	更新	1台
⑪	119FAX	更新	1台	㉛	システムラック#8(映像系)	更新	1式	㉞	防災無線制御装置（中能登町）	更新	1台
⑫	複合機（支援系）	更新	1台	㉜	システムラック#9(予備)	流用	1式	㉟	発電機切替器	新設	1台
⑬	指令書プリンタ	更新	1台	㉝	無停電電源装置1	更新	1台				
⑭	NET119	更新	1台	㉞	無停電電源装置2	更新	1台				
⑮	システム監視装置	更新	1台	㉟	変圧器	更新	1台				
⑯	指令情報出力装置	更新	1台	㊀	指令システム分岐盤	改修	1式				
⑰	非常用受付電話	流用	1台	㊁	無停電電源装置系分電盤1	改修	1式				
⑱	統合型位置情報通知装置	更新	1台	㊂	無停電電源装置系分電盤2	改修	1式				
⑲	気象情報収集装置	更新	1台	㊃	指令システム分電盤	改修	1式				
㉑	複合機（指令系）	更新	1台	㊄	耐雷配線盤	流用	1式				

【 無線系設備 】

記号	装置・機器名称	区分	数量	記号	装置・機器名称	区分	数量	記号	装置・機器名称	更新	数量
㊀	基地局無線装置(基本架)	更新	1台	㊀	音声合成分配器	流用	1式				
㊁	基地局無線装置(増設架)	更新	1台	㊁	接点変換BOX	流用	1台				
㊂	共用器・空中線フィルター	流用	1台	㊂	LAN信号変換装置	更新	1台				
㊃	直流電源装置(無線系)	改修	1台	㊃	デジタル無線操作部	更新	5台				
㊄	交流直流分電盤	流用	1台	㊄	遠隔制御装置	更新	4台				
㊅	無線回線制御装置	更新	1台	㊅	有無線接続装置	流用	1台				
㊆	管理監視制御卓	更新	1台	㊆	監視インターフェイスユニット	更新	1式				
㊇	管理監視用プリンタ	更新	1台								
㊈	メディアコンバータ	流用	6台								
㊉	L3SW	更新	1台								

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称			設計		年月日	
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										七尾鹿島消防本部 5階機器配置図 凡例	N,S		図番	B-01-2		

5階 物品庫 N/Wラック

設置場所 5F 物品庫

備考

4階 会議室 N/Wラック

設置場所 4F 物品庫

備考

3階 更衣室 N/Wラック

設置場所 3F 倉庫

備考

2階 訓練室 N/Wラック

設置場所 2F 機材倉庫

備考

① (ローカル側)

LANパッチパネル#124P (2U)

LANパッチパネル#124P (2U)

② (幹線側)

柵板 スリット型

③UPS

④ POE-HUB

⑤電源/LAN 避雷器

柵板 スリット型

⑥ 支援系HUB

⑦ 情報共有系HUB

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

① LAN パッチパネル 24P AMP製 (支線・ローカル側)

② LAN パッチパネル 24P AMP製 (幹線側)

③UPS 0.75KV APC製

④高所カメラ用POE

⑤高所カメラ用避雷器 電源/LAN

⑥ 支援系SW-HUB 8P

⑦情報共有系 SW-HUB 8P

【注記】
AC100V電源回路 発電回路
収容機器については、UPSにて、停電補償実施。

①

LANパッチパネル#124P

LANパッチパネル#224P

LANパッチパネル#124P (2U)

LANパッチパネル#224P (2U)

柵板 スリット型

③ 情報共有系HUB

柵板 スリット型

④ 支援系HUB

⑤UPS

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

① LAN パッチパネル 24P AMP製 (支線・ローカル側)

② LAN パッチパネル 24P AMP製 (幹線側)

③ 情報共有系 SW-HUB 8P
情報共有系 SW-HUB 5P

④ 支援系SW-HUB 8P

⑤UPS 0.5KV APC製

【注記】
AC100V電源回路 発電回路
収容機器については、UPSにて、停電補償実施。

①

LANパッチパネル#124P

LANパッチパネル#224P

LANパッチパネル#224P

②

LANパッチパネル#124P (2U)

LANパッチパネル#224P (2U)

柵板 スリット型

③ 支援系HUB

④ 指令系HUB

⑤ 情報共有HUB

③ ④ ⑤

柵板 スリット型

⑥ カメラ用POE

⑦UPS

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

① LAN パッチパネル 24P AMP製 (支線・ローカル側)

② LAN パッチパネル 24P AMP製 (幹線側)

③ 支援系SW-HUB 8P

④ 指令系SW-HUB 5P

⑤情報共有系 SW-HUB 5P

⑥監視カメラ用POE-HUB

⑦UPS 0.5KV APC製

【注記】
AC100V電源回路 発電回路
収容機器については、UPSにて、停電補償実施。

①

LANパッチパネル#124P

LANパッチパネル#224P

LANパッチパネル#124P (2U)

LANパッチパネル#224P (2U)

柵板 スリット型

③ 指令系POE (無線ビーコン用)

柵板 スリット型

④ 指令系HUB

⑤ビーコン用ルーター

柵板 スリット型

⑥ カメラ用POE

⑦UPS

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

柵板 スリット型

① LAN パッチパネル 24P AMP製 (支線・ローカル側)

② LAN パッチパネル 24P AMP製 (幹線側)

③ 指令系POE (無線ビーコン用)

④ 指令系SW-HUB 5P

⑤指令系無線ビーコンルーター

⑥監視カメラ用POE-HUB

⑦UPS 0.5KV APC製


【注記】
AC100V電源回路 発電回路
収容機器については、UPSにて、停電補償実施。

凡例


更新対象機器

既設流用機器


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				設計		年月日	
										図名 七尾鹿島消防本部 ネットワークラック機器実装図 2～5階				検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図尺 N,S				承認		年月日	
														図番	B-01-4		





版	年月日	設変番号	変 更 事 項		承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
						課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾鹿島消防本部 車両・支援・多目的表示盤 参考図	縮尺 1/40		検図		年月日	
														承認		年月日	
														図番	B-01-5		




版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾鹿島消防本部 幹線電源系統図	縮尺 N,S		承認		年月日	
													図番	B-01-6		












版	年月日	設変番号	変更事項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					設計		年月日	
										消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾鹿島消防本部 光接続図					承認		年月日	
										縮尺 N,S					図番	B-01-10		





	名称・品名	数量	単位	備考
①	空中線(コーリニア型)	5	基	流用
②	空中線(スリーブ型)	1	基	流用
③	気象観測装置(風向風速)	1	式	更新
④	気象観測装置(雨量)	1	式	更新
⑤	発動発電機	1	台	新設

※発動発電機用燃料送出ポンプは庁舎1階壁面取付



版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										七尾鹿島消防本部 R階機器配置図	1/200		図番	B-01-11		






設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	21	台	5台更新 16流用
2	PHS	2	台	1台更新 1台流用
3	消防情報支援端末	4	台	更新
4	消防情報共有端末	5	台	更新(タブレット型含む)
5	複合機	1	台	更新

凡例

	名称・品名	数量	単位	備 考
①	署所用情報表示盤	1	台	更新
②	監視カメラモニター	1	台	更新
③	ネットワーク装置	1	式	更新

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				設計		年月日
					課長 主幹 課長補佐 係長 係					図名 七尾鹿島消防本部 4階機器配置図				校図		年月日
										縮尺 1/100				承認		年月日
														図番	B-01-13	




設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	16	台	流用
2	PHS	1	台	流用
3	消防情報支援端末	10	台	更新
4	消防情報共有端末	4	台	更新(タブレット型含む)
5	複合機	1	台	更新
6	動画像送信装置	1	台	新設

凡例

	名称・品名	数量	単位	備 考
①	署所端末装置	1	台	流用
②	指令情報出力装置(PC)	1	台	更新
③	署所用情報表示盤	1	台	更新
④	監視カメラ表示モニター	1	台	更新
⑤	ネットワーク装置	1	式	更新
⑥	署所端末用受令機	1	面	更新
⑦	無停電電源装置	1	式	更新
⑧	自動応答装置	1	台	流用

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										七尾鹿島消防本部 3階機器配置図	1/100		図番	B-01-14		



凡例


	名称・品名	数量	単位	備 考
①	ネットワーク装置	1	式	更新

設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	1	台	洗面廊下 1台 流用
2	一般電話機	19	台	仮眠室18台 天井裏1台 流用

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事		設計		年月日
					七尾市					消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事		検図		年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾鹿島消防本部 2階機器配置図		承認		年月日
										縮尺 1/100		図番	B-01-15	

設置箇所は指示による				
	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	5	台	流用
2	PHS	1	台	更新




凡例							
	名称・品名	数量	単位 備考		名称・品名	数量	単位 備考
①	監視カメラ	7	台 流用	⑤	無停電電源装置	1	台 更新
②	駆付け通報用装置	1	台 流用	⑥	燃料送出ポンプ	1	台 新設
③	署所用情報表示盤	1	式 更新	⑦	IP多機能コードレス電話	1	台 更新
④	指令情報出力装置	1	台 更新	⑧	高速パソコン	2	台 流用


版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										七尾鹿島消防本部 1階機器配置図	N,S		図番	B-01-16		

凡例

	名称・品名	数量	単位	備 考
①	高速ビーコン	1	台	流用
②	無停電電源装置	1	台	撤去
③	監視カメラ	1	台	流用
④	署所端末装置	1	台	撤去
⑤	ネットワーク機器	1	式	ADSLモデム／L2－SW・RT流用
⑥	一般電話機	1	台	流用
⑦	指令情報出力装置	1	台	撤去(プリンタ含む)




訓練棟 2階



訓練棟 3階

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称				設計	年月日
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図	年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名				承認	年月日
										七尾鹿島消防本部 訓練棟機器配置図				図番	B-01-17




凡例


	名称・品名	数量	単位	備考
①	署所端末用受令機	1	台	更新
②	卓上型固定移動局無線装置	1	台	更新
③	空中線(スリーブ型)	1	基	流用
④	空中線(スリーブ型)	2	基	流用
⑤	空中線柱	1	式	新設
⑥	無停電電源装置	1	台	更新

100	9,400	3,100	4,150	2,050	
6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	

版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称		高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事		設計		年月日		
							七尾市									検図		年月日		
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名			縮尺		承認		年月日	
												和倉消防署 無線系機器配置図			1/120		図番	B-02-1		





版	年月日	設変番号		承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										和倉消防署能登島分遣所 無線系機器配置図	1/100		図番	B-03-1		




凡例				
	名称・品名	数量	単位	備 考
①	署所端末用受令機	1	台	更新
②	卓上型固定移動局無線装置	1	台	更新
③	空中線(スリーブ型)	1	基	流用
④	空中線(スリーブ型)	2	基	流用
⑤	無停電電源装置	1	台	更新

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										和倉消防署中島分遣所 無線系機器配置図	1/80		図番	B-04-1		




版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称						設計		年月日	
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺					承認		年月日	
										七尾鹿島消防署所 無線系配線系統図	N,S					図番	B-05-1		





平面図 1/150

	名称・品名	数量	単位	備考
①	発動発電機	1	台	更新
②	局舎	1	式	流用



立面図 1/100

版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						設計		年月日			
																		検図		年月日			
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾消防署瀬浦分遣所 無線系機器配置図1	縮尺	図示						承認		年月日	
																				図番	B-06-1		



項番	品 名	数量	単位	備考
①	署所端末用受令機	1	台	更新
②	無停電電源装置	1	台	更新
③	遠隔制御器	2	台	更新

項番	品 名	数量	単位	備考
①	基地局無線装置(基本架)	1	台	更新
②	基地局無線装置(増設架)	1	台	更新
③	空中線共用器	1	基	流用
④	直流電源装置	1	台	改修
⑤	DC/ACインバータ	1	台	更新
⑥	分電盤	1	式	流用
⑦	ネットワークラック	1	式	流用
⑧	L3SW	1	台	更新
⑨	M/C	1	台	更新
⑩	同軸避雷器	2	台	流用
⑪	空調設備	1	式	更新


版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾消防署瀬浦分遣所 無線系機器配置図2	縮尺 1/150		承認		年月日	
													図番	B-06-2		

更新対象機器


改修対象機器

既設流用機器

※配線はすべて流用




版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称			設計		年月日	
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図		年月日	
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
													七尾消防署瀬浦分遣所 無線系配線系統図	N,S		図番	B-06-3		




	名称・品名	数量	単位	備 考
①	直流電源装置	1	台	改修
②	基地局無線装置	1	台	更新
③	空中線（スリープ型）	3	基	流用
④	パンザ柱	1	式	撤去
⑤	空中線（コリーニア型）	2	基	流用
⑥	鋼管柱	1	式	新設
⑦	鋼管柱基礎	1	式	新設

	版	年月日	設変番号	変更事項	承認	発注者 七尾市						名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事		設計		年月日	
						課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 中能登消防署 無線系R階機器配置図	縮尺 1/150		検図		年月日	
														承認		年月日	
														図番		B-07-1	



無線局舎
① ②

	名称・品名	数量	単位	備 考
①	直流電源装置	1	台	改修
②	基地局無線装置	1	台	更新
③	遠隔制御器	2	台	流用
④	署所端末用受令機	1	台	更新
⑤	卓上型固定移動局無線装置	1	台	更新
⑥	無停電電源装置	1	台	更新
⑦	空中線（スリーブ型）	3	基	流用
⑧	パンザ柱	1	式	撤去
⑨	空中線共用器	1	基	流用
⑩	DC/ACインバータ	1	台	更新
⑪	分電盤	1	台	流用
⑫	ネットワークラック	1	式	流用
⑬	L3SW	1	台	更新
⑭	M/C	1	台	更新
⑮	同軸避雷器	2	台	流用
⑯	空調設備	1	式	更新



1 階平面図 1/120


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者	名称	設計	年月日
					七尾市	高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事	検図	年月日
					課長	主幹	承認	年月日
					課長補佐	係長	図番	B-07-2
						係	中能登消防署 無線系1階機器配置図	
							縮尺	
							図示	

更新対象機器


改修対象機器

既設流用機器


※配線はすべて流用



版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					設計		年月日	
					七尾市					消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 中能登消防署 無線系配線系統図					承認		年月日	
										縮尺 N,S					図番	B-07-3		




	名称・品名	数量	単位	備 考
①	署所端末装置	1	台	流用
②	監視カメラ	1	台	新設
③	指令情報出力装置	1	式	更新
④	駆込み通報用装置	1	台	流用
⑤	複合機	1	台	更新
⑥	署所用情報表示盤	2	式	更新
⑦	無停電電源装置	1	台	更新
⑧	署所用高速電源避雷器	1	台	更新
⑨	署所用高速回線避雷器	1	台	更新
⑩	ネットワーク装置	1	台	更新
⑪	庁内電話交換機	1	台	改修
⑫	自動応答装置	1	台	流用
⑬	発動発電機	1	台	流用
⑭	署所用アンプ	1	台	更新
⑮	動画像送信装置	1	台	更新
⑯	高速ビーコン	1	台	流用




設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	10	台	流用
2	一般電話機	10	台	流用
3	消防情報支援端末	7	台	更新
4	消防情報共有端末	4	台	更新(タブレット型含む)

版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事	図名 和倉消防署 指令系機器配置図	縮尺 1/120		設計		年月日	
								七尾市									検図		年月日	
								課長	主幹	課長補佐	係長	係					承認		年月日	
																	図番	B-08-1		




版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称		高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				設計		年月日	
							七尾市														
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺								
												和倉消防署 指令系配線系統図	N,S								
																	校図		年月日		
																			年月日		
																			年月日		
																			B-08-2		



1階

凡例


	名称・品名	数量	単位	備 考
①	署所端末装置	1	台	流用
②	複合機	1	台	更新
③	指令情報出力装置	1	台	更新
④	駆込み通報用装置	1	台	流用
⑤	無停電電源装置	1	台	更新
⑥	署所用高速電源避雷器	1	台	更新
⑦	署所用高速回線避雷器	1	台	更新
⑧	ネットワーク装置	1	台	更新
⑨	監視カメラ	1	台	新設
⑩	発動発電機	1	台	撤去
⑪	署所用アンプ	1	台	更新
⑫	高速ビーコン	1	台	流用




2階

設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	3	台	流用
2	消防情報支援端末	2	台	更新
3	消防情報共有端末	2	台	更新(タブレット型含む)
4	親子電話	1	台	流用
5	録音装置	1	台	流用



版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称			設計		年月日		
							七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図		年月日	
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺			承認		年月日	
												七尾消防署瀬浦分遣所 指令系配線系統図	N,S			図番	B-09-2		




設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	3	台	流用
2	消防情報支援端末	2	台	更新
3	消防情報共有端末	2	台	更新(タブレット型含む)
4	親子電話	1	台	流用
5	録音装置	1	台	流用

凡例				
	名称・品名	数量	単位	備 考
①	署所端末装置	1	台	流用
②	複合機	1	台	更新
③	指令情報出力装置	1	台	更新
④	駆込み通報用装置	1	台	流用
⑤	無停電電源装置	1	台	更新
⑥	署所用高速電源避雷器	1	台	更新
⑦	発動発電機	1	台	流用
⑧	署所用高速回線避雷器	1	台	更新
⑨	ネットワーク装置	1	台	更新
⑩	監視カメラ	1	台	新設
⑪	署所用アンプ	1	台	更新
⑫	高速ビーコン	1	台	流用


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称			設計		年月日		
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事							
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺						
										和倉消防署能登島分遣所 指令系機器配置図	1/100						
													図番	B-10-1			



設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	1	台	流用 会議室
2	一般電話機	6	台	流用 仮眠室


版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者 七尾市					名称			設計		年月日			
			高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事																		
									課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名						縮尺	
														和倉消防署中島分遣所 指令系2階機器配置図							1/80






設置個所は指示による

	名称・品名	数量	単位	備 考
1	多機能電話機	2	台	流用

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					設計		年月日	
										消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 中能登消防署 指令系2階機器配置図					承認		年月日	
										縮尺 1/120					図番	B-12-2		



版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称			設計		年月日	
							七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			校図		年月日	
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
												中能登消防署 指令系配線系統図	N,S		図番	B-12-3		




版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										城山中継所 鋼管柱設置図	1/100		図番	B-13-1		



	名称・品名	数量	単位	備考
①	基地局無線装置(基本架)	1	台	更新
②	基地局無線装置(増設架)	1	台	更新
③	空中線共用器	1	基	流用
④	ネットワークラック	1	式	流用
⑤	同軸避雷器	6	台	流用
⑥	耐雷トランス	1	台	流用
⑦	直流電源装置	1	台	改修
⑧	直流分電盤	1	式	流用
⑨	交流分電盤	1	式	流用
⑩	ONU	1	台	流用
⑪	L3SW	1	台	更新
⑫	DC/ACインバータ	1	台	更新
⑬	空調設備	1	式	更新




版	年月日	設定番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称			設計		年月日			
							七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図		年月日		
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名			縮尺		承認		年月日	
												城山中継所 2階機器配置図			1/40		図番	B-13-2		





凡例

	名称・品名	数量	単位	備 考
①	発動発電機	1	台	流用


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称				設計		年月日	
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	城山中継所 1階機器配置図	縮尺	1/40	承認		年月日	
														図番	B-13-3		



[illegible]




平面図 1/80




立面図 1/150

版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称						設計		年月日		
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						校図		年月日		
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	能登島中継所 機器配置図1					縮尺	承認		年月日	
														図示						図番	B-14-1		




項番	品 名	数量	単位	備考
①	基地局無線装置	1	台	更新
②	空中線共用器	1	基	流用
③	直流電源装置	1	台	改修
④	ネットワークラック	1	式	流用
⑤	同軸避雷器	2	台	流用
⑥	分電盤	1	式	流用
⑦	発動発電機	1	台	流用
⑧	光SPBOX	1	台	流用
⑨	DC・ACインバータ	1	台	更新
⑩	L3SW	1	台	更新
⑪	M/C	1	台	更新
⑫	空調設備	1	式	更新

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										能登島中継所 機器配置図2	1/40		図番	B-14-2		




版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称		設計	検図	年月日				
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事								
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺							
													能登島中継所 配線系統図	N,S							
																		承認		年月日	
																		図番	B-14-3		

項番	品 名	数量	単位	備考
①	発動発電機	1	台	流用
②	局舎	1	式	流用




平面図




立面図

版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称				設計		年月日	
							七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図		年月日	
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺			承認		年月日	
												南大呑中継所 機器配置図 1	1/100			図番	B-15-1		




項番	品 名	数量	単位	備考
①	基地局無線装置	1	台	更新
②	空中線共用器	1	基	流用
③	直流電源装置	1	台	改修
④	DC/ACインバータ	1	台	更新
⑤	分電盤	1	式	流用
⑥	ネットワークラック	1	式	流用
⑦	L3SW	1	台	更新
⑧	M/C	1	台	更新
⑨	同軸避雷器	2	台	流用
⑩	空調設備	1	式	更新


版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称			設計		年月日		
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図		年月日		
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名			縮尺	承認		年月日	
										南大吞中継所 機器配置図2			1/20	図番	B-15-2		



版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称					設計		年月日
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図		年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺				承認		年月日
										南大呑中継所 配線系統図	N,S				図番	B-15-3	




	名 称	数 量	備 考
①	スリーブアンテナ	1 基	流用
②	気象観測装置(風向風速)	1 式	更新
③	気象観測装置(雨量)	1 式	更新




R階平面図 1/150

版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						設計		年月日	
																検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺					承認		年月日	
										羽咋消防本部 R階機器配置図	図示					図番	C-01-1		

電気室詳細図 1/20



3階平面図 1/400





	名 称	数 量	備 考
1	直流電源装置	1台	更新
2	無停電電源装置	1台	更新
①	無停電電源装置分電盤	1式	流用

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者	名称	設計	年月日
					七尾市	高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事	検図	年月日
					課長	主幹	承認	年月日
						課長補佐	図番	C-01-2
						係長		
						係		
						図名		
						羽咋消防本部 3階機器配置図		
						縮尺		
						図示		

	名 称	数 量	備 考
1	気象情報収集装置	1式	更新
2	高機能遠隔制御器	1台	新設
3	動画像受信装置	1台	新設
4	多目的情報表示盤	2式	新設
①	警察電話	1台	流用
②	無線接続装置用ラック	1式	流用
③	カラープリンタ	1台	流用
④	機器収容ラック(1)	1式	流用
⑤	機器収容ラック(2)	1式	流用
⑥	機器収容ラック(3)	1式	流用
⑦	分電盤(UPS用分電盤 直流電源用分電盤)	1式	流用
⑧	サーバーラックA	1式	流用
⑨	サーバーラックB	1式	流用
⑩	電力機器収容ラック	1式	流用
⑪	回線用避雷器	1台	流用
⑫	254端子盤	1式	流用
⑬	監視カメラモニタ	1台	流用
⑭	志賀町デジタル防災行政無線遠隔装置	1台	流用
⑮	宝達志水町サイレン吹鳴装置	1式	流用
⑯	羽咋市サイレン吹鳴操作卓	1式	流用
⑰	石川県総合防災情報システム	1式	流用
⑱	録音放送装置	1台	流用
①	車両運用表示盤	1式	撤去
②	支援情報表示盤	1式	撤去
③	着信表示盤	1式	撤去
④	指令台(主席・副席)	1式	撤去
⑤	車両運用装置	1式	撤去
⑥	補助受付装置	1式	撤去
⑦	無線統制台	1式	撤去
⑧	スキャナ	1台	撤去
⑨	システム監視装置	1式	撤去
⑩	非常用指令装置	1式	撤去
⑪	無線操作部(WCD)	3台	撤去
⑫	指令制御装置	1式	撤去
⑬	ジャンクションボックス収容盤	1式	撤去
⑭	ITV切替器	1式	撤去
⑮	無線回線制御装置	1式	撤去
⑯	NET119	1式	撤去
⑰	無線監視装置	1式	撤去
⑱	有無線接続装置	1式	撤去
⑲	DBS・SPC・LIN・CSD・ANS	1式	撤去
⑳	長時間録音装置	1式	撤去
㉑	災害状況自動案内装置	1式	撤去
㉒	統合型位置情報通知装置	1式	撤去
㉓	L2SW・L3SW	1式	撤去
㉔	ルータ・FW	1式	撤去
㉕	LDIO	1式	撤去
㉖	音声合成分配装置	1式	撤去
㉗	パトライト制御装置	1式	撤去
㉘	DC-ACインバータ	1台	撤去
㉙	ターミナルアダプタ	1式	撤去
㉚	音源装置	1式	撤去
㉛	リレー盤	1式	撤去
㉜	切替SW	1式	撤去
㉝	順次指令装置	1式	撤去


版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者	名称		設計		年月日	
					七尾市	高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事		検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	年月日	
						羽咋消防本部	縮尺	承認		年月日	
						2階機器配置図	図示	図番		C-01-3	







	名 称	数 量	備 考
①	可搬型無線機	1 台	更新
②	無停電電源装置	1 台	更新
③	高速ビーコン	1 台	流用

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 羽咋消防本部 1階機器配置図	縮尺 1/150		検図		年月日	
													承認		年月日	
													図番	C-01-4		






版	年月日	設変番号	変更事項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計	年月日	
										消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図	年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 羽咋消防本部 配線系統図2	縮尺 N,S		承認	年月日	
													図番	C-01-6	



	名 称	数 量	備 考
①	署所端末装置	1 台	更新
②	指令書プリンタ	1 台	更新
③	指令情報出力装置	1 台	更新
④	駆込み通報用装置	1 台	新設
⑤	無停電電源装置	1 台	更新
⑥	ネットワーク装置	1 台	更新
⑦	署所用情報表示盤	1 式	更新
⑧	署所用アンプ	1 台	更新
⑨	動画像送信装置	1 台	新設

※電話機はすべて既設流用とする


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 羽咋消防署 指令系機器配置図	縮尺 1/150	設計		年月日
												検図		年月日
												承認		年月日
												図番	C-01-7	




版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称			設計		年月日		
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図		年月日	
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺			承認		年月日	
													羽咋消防署 指令系配線系統図	N,S			図番	C-01-8		

既設流用機器



羽咋消防署




宝達志水消防署・志賀消防署・志賀消防署富来分署




版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										羽咋消防署所 無線系配線系統図	N,S		図番	C-02-1		



版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計	年月日	
													検図	年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 宝達志水消防署 無線系機器配置図	縮尺 1/150		承認	年月日	
													図番	C-03-1	




版	年月日	設変番号		承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										志賀消防署 無線系機器配置図1	1/200		図番	C-04-1		



消防署立面図

	名 称	数 量	備 考
①	空中線（3素子八木型）	1 基	流用
②	空中線（スリーブ型）	1 基	流用




訓練塔立面図

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				設計	年月日
										図名 志賀消防署 無線系機器配置図2				検図	年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	縮尺 1/150				承認	年月日
														図番	C-04-2




版	年月日	設変番号		承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										志賀消防署 指令系機器配置図	1/200		図番	C-04-3		




	名 称	数 量	備 考
①	署所端末用受令機	1 台	更新
②	可搬型無線装置	1 台	更新
③	無停電電源装置	1 台	更新
④	同軸避雷器	2 個	流用
⑤	L2SW	1 台	更新
⑥	IPアダプタ	1 台	流用
⑦	高速ビーコン	1 台	流用


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						設計		年月日			
																検図		年月日			
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	志賀消防署富来分署 無線系機器配置図1	縮尺	1/120					承認		年月日	
																		図番	C-05-1		



版	年月日	設変番号		承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					設計		年月日			
															検図		年月日			
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	志賀消防署富来分署 指令系機器配置図	縮尺	1/120				承認		年月日	
																	図番	C-05-3		




	品 名	略 号	数量	備 考
①	3段コーリニア型アンテナ	統制波	1基	流用
②	3段コーリニア型アンテナ	主運用波/共通予備	1基	流用
③	3段コーリニア型アンテナ	活動波1	1基	流用
④	3段コーリニア型アンテナ	活動波3	1基	流用
⑤	3段コーリニア型アンテナ	受信(RX)	1基	流用
⑥	3段コーリニア型アンテナ	受信(SD)	1基	流用



版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													校閲		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										羽咋基地局 機器配置図1	図示		図番	C-06-1		






4 階平面図 1/200



	名 称	数 量	備考
①	電源機器收容ラック	1 式	流用
②	空中線共用器	1 基	流用
③	基地局無線装置（基本架）	1 台	更新
④	基地局無線装置（増設架）	1 台	更新
⑤	同軸避雷器	6 台	流用
⑥	直流分電盤	1 式	流用


版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日	
													検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										羽咋基地局 機器配置図2	図示		図番	C-06-2		






	品 名	略 号	数 量	備 考
①	反射素子付3段コーニア型アンテナ	受信 (RX) / 送信 (主運用波)	1基	流用
②	反射素子付3段コーニア型アンテナ	受信 (SD) / 送信 (共通予備)	1基	流用
③	反射素子付3段コーニア型アンテナ	活動波2	1基	流用
④	反射素子付3段コーニア型アンテナ	活動波3	1基	流用








版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			設計		年月日		
													検図		年月日		
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 草木基地局 機器配置図 1			縮尺 1/200	承認		年月日	
																図番	C-07-1




版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称						設計		年月日			
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						検図		年月日			
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	草木基地局 配線系統図	縮尺	N,S					承認		年月日	
																		図番	C-07-3		




版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称					設計		年月日	
							七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					校図		年月日	
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	七尾鹿島消防本部 5階建築改修箇所		縮尺	1/100	承認		年月日	
																	図番	D-01-1		



版	年月日	設定番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						設計	年月日	
																検図	年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名 七尾鹿島消防本部 5階建築改修①詳細	縮尺 1/60					承認	年月日	
																図番	D-01-2	








既存平面図




改修後平面図


展開図






版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称				設計	年月日
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図	年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名				承認	年月日
										七尾鹿島消防本部 5階建築改修②詳細				図番	D-01-3
											縮尺	1/60			




既存平面図




改修後平面図








版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称					設計		年月日	
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図		年月日	
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺				承認		年月日	
													七尾鹿島消防本部 5階建築改修③詳細	1/80				図番	D-01-4		




既存平面図




改修後平面図




版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称					設計	年月日
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図	年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺				承認	年月日
										七尾鹿島消防本部 5階建築改修④詳細	1/60				図番	D-01-5



版	年月日	設変番号	変 更 事 項		承認	発注者					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事		設計		年月日			
						七尾市							検図		年月日			
						課長	主幹	課長補佐	係長	係			図名	縮尺	承認		年月日	
													七尾鹿島消防本部 4階建築改修箇所	1/100	図番	D-01-6		



既存平面図




改修後平面図

版	年月日	設変番号	変 更 事 項				承認	発注者					名称			設計		年月日	
								七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図		年月日	
								課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
													七尾鹿島消防本部 4階建築改修詳細	1/60		図番	D-01-7		


図名
七尾鹿島消防本部
4階建築改修詳細

縮尺
1/60



- ・床タイルカーペット撤去・新設
OA用タイルカーペット 500×500 t=6.5接着材付 防災・帯電仕様
- ・フリーアクセスフロアー床パネル復旧
鋼製500×500×30 パネル及びボーダー支柱 パーチクルボード
- ・ソフト幅木 撤去・新設20m 幅75mm t=2mm


版	年月日	設変番号	変 更 事 項			承認	発注者					名称					設計		年月日	
							七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事					検図		年月日	
							課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺						承認	年月日
												羽咋消防本部 通信指令室建築改修	1/40						図番	D-02-1



	仕様・設置場所	備考
PAC-1 ×2 (作戦室/見学室)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(4方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB40A 30mA)
	4馬力相当 冷房:10kw 暖房:11.2kw	ドレインVP25
	ダブル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管9.5/15.9×2
PAC-2 ×4 (通信指令室)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(4方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB40A 30mA)
	4馬力相当 冷房:10kw 暖房:11.2kw	ドレインVP25
	ダブル 室外機(重耐塩害仕様)×2	液管・ガス管9.5/15.9×2
PAC-3 ×2 (通信機械室)	空冷パッケージエアコン 天吊り露出型(1方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB30A 30mA)
	5馬力相当 冷房:12kw 暖房:14kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×2	液管・ガス管9.5/15.9
PAC-4 ×1 (仮眠室1)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB20A 30mA)
	3馬力相当 冷房:7.1kw 暖房:8kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管9.5/15.9
PAC-5 ×1 (休憩室)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB20A 30mA)
	2.5馬力相当 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管6.4/12.7



	仕様・設置場所	備考
PAC-6 ×1 (仮眠室2)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB20A 30mA)
	2.5馬力相当 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管6.4/12.7
PAC-7 ×3 (廊下)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB20A 30mA)
	3馬力相当 冷房:7.1kw 暖房:8kw	ドレインVP25
	トリプル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管9.5/15.9
PAC-8 ×1 (ロビー)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB20A 30mA)
	3馬力相当 冷房:7.1kw 暖房:8kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管9.5/15.9
PAC-9 ×1 (仮眠室3)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB15A 30mA)
	1.5馬力相当 冷房:3.6kw 暖房:4kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管6.4/12.7
PAC-10 ×1 (物品庫)	空冷パッケージエアコン 天井埋込カセット型(2方向)	動力盤5M-1回路改修(ELB15A 30mA)
	1.5馬力相当 冷房:3.6kw 暖房:4kw	ドレインVP25
	シングル 室外機(重耐塩害仕様)×1	液管・ガス管6.4/12.7

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者					名称			設計		年月日	
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事			検図		年月日	
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	縮尺		承認		年月日	
										七尾鹿島消防本部 5階空調設備設置図	1/150		図番	D-03-1		



----- ドレイン管
——— 液管・ガス管
□動力盤5M-1回路改修増設 動力盤5M-1-2新設

版	年月日	設変番号	変 更 事 項	承認	発注者 七尾市					名称 高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事						設計		年月日			
																検図		年月日			
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名	七尾鹿島消防本部 5階空調設備冷媒管配線図	縮尺	1/150					承認		年月日	
																		図番	D-03-2		



基礎コンクリート:Fc=24N/mm2(配合27-8-20N)
鉄筋:異形鉄筋 JIS G 3112:2020 SD295 D13
…M20アンカーボルト穴



版	年月日	設変番号	変更事項	承認	発注者					名称				設計	年月日
					七尾市					高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事				検図	年月日
					課長	主幹	課長補佐	係長	係	図名				承認	年月日
										七尾鹿島消防本部 発電機設置参考図				図番	D-04-1
										縮尺	1/30				

