

質 疑 回 答 書

七尾市建設部都市建築課

工 事 名	入札番号15 令和8年度 七尾駅前にぎわい館高圧受電設備更新工事
-------	-------------------------------------

質 疑 NO.	図 面 NO.	質 疑 事 項	回 答
1	—	既存キュービクルのメーカーをご教授ください。	大正電機製造株式会社です。
2	—	にぎわい館の電気主任技術者をご教授ください。	当該施設の管理は、指定管理者(株式会社創生ななお)で行っており、その管理内で電気保安業務も含まれているため、指定管理者にお問い合わせください。
3	—	高圧機器の納期が現時点で8カ月なのですが、今後の中東情勢等の影響で納期が工期内に間に合わなくなった場合、工期延長は可能でしょうかご教授ください。	受注者の責めに帰することができない事由により、工期延長の必要があると認められる場合は可能とします。
4	—	トランス取替工事の中で、第三次新基準トップランナーの変圧器が既存のキュービクルに納まる前提で宜しいでしょうか。	現地での実測値ではトップランナーⅢの変圧器より若干大きいと思われるので納まる想定としております。 既設は東芝製1994年製の変圧器です。
5	—	既設のLBS更新となっておりますが、励磁突入電流抑制機能付きLBSではなく通常のLBSで宜しいでしょうか。(励磁突入電流抑制機能付きLBSだとサイズが合わず設置不可の可能性がありますが)	励磁突入電流抑制機能付きLBSとして下さい。 3相側はスペースがありますが、単相側は狭い可能性があるため、同サイズ対応のLBSとしてください。
6	—	設計内訳書13項記載の各々の発電機数量に間違いはないでしょうか。ご教示下さい。	内訳書の単位は「台」としてしておりますが、設置日数を数量としております。