



配管平面図 S=1/250



配管割図 S=1/NON




令和 7 年度	
工 事 名	南ヶ丘町配水管 災害復旧工事
路 線 名	矢田郷63号線
箇 所	七尾市南ヶ丘町地内
図 名	本設配管詳細図
縮 尺	図 示
図面番号	1 / 2 枚の内
七尾市建設部上下水道課	

仕切弁筐詳細図

S=No. Scale

LJT5TD-81H17K

平面図




仕切弁	水色
泥吐弁	茶色

h=0.7m


50mm

断面図




舗装部土工標準図

DP=1.2m 市道As土工




舗装部土工標準図

DP=0.7m 市道As土工



1 3mm 本設給水管接続標準図

S=No. Scale



- ※1) 道路側溝深が水道管土被り以上又は近似値の場合は、サドル分水栓分岐部、ポリ管継手メータ用、ポリ管継手60°ベンドに変更する。
- ※2) 停水中の宅地については量水器設置後、2次側にビニル管0.50m布設し、管末にキャップ(HIVP)を取付ける。

令和 7 年度	
工 事 名	南ヶ丘町配水管 災害復旧工事
路 線 名	矢田郷63号線
箇 所	七尾市南ヶ丘町地内
図 名	土工標準図、給水標準図 仕切弁筐詳細図
縮 尺	図 示
図面番号	2 / 2 枚の内
七尾市建設部上下水道課	